

<b>Rutschhemmung von Bodenbelägen in Hotels und Gaststätten</b>		
<b>Arbeitsräume, -bereiche und betriebliche Verkehrswege</b>	<b>Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (R-Gruppe)</b>	<b>Verdrängungsraum mit Kennzahl für das Mindestvolumen</b>
<b>Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche</b>		
Eingangsbereiche, innen	R 9	
Treppen, innen, auf die Feuchtigkeit von außen gelangen beziehungsweise hineingetragen werden kann	R 9	
Sanitärräume (zum Beispiel Toiletten, Umkleide- und Waschräume)	R 10	
<b>Küchen</b>		
Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)	R 12	V 4
Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Sanatorien	R 11	
Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken	R 12	
Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen, Fernküchen	R 12	V 4
Aufbereitungsküchen	R 12	V 4
Auftau- und Anwärnküchen	R 10	
Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen	R 10	
<b>Spülräume in:</b>		
– gastronomischen Küchen	R 12	V 4
– Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen, Fernküchen	R 12	V 4
– Aufbereitungsküchen	R 12	V 4
– Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertagesstätten, Sanatorien	R 11	